

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі **послуг з технічного обслуговування вогнегасників**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ 26252302, адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування вогнегасників).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2022-11-28-014708-а.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: **60 000,00** грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2022 рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України №1417 від 30 грудня 2014 року (п. 3.17) і правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року №25 висувається вимога щодо необхідності проведення технічного обслуговування вогнегасників.

Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється згідно ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», затвердженого наказом Держспоживстандарту України №86 від 30 квітня 2004 року та документації заводу-виробника суб'єктами господарювання, що мають ліцензію з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення відповідно до законодавства.

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу послуг з технічного обслуговування вогнегасників визначені відповідно до потреб замовника. При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Розділ I. Загальні вимоги щодо надання послуг

1. Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється згідно ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» затвердженого наказом Держспоживстандарту України №86 від 30 квітня 2004 року та документації заводу-виробника.

Надати послуги з технічного обслуговування вогнегасників:

Діагностика – зовнішній вигляд, зважування;

Перезарядка – за потребою;

Заміна раструба та інших дрібних деталей – за потребою;

Обслуговування (заміна ЗПП – за потребою);

Нанесення етикетки встановленого зразка;

Сертифікат перевірки з додатком (Акт технічного обслуговування вогнегасників);

Перелік виконаних робіт;

Акт дефектації вогнегасника, у разі невідповідності його вимогам чинних нормативно-правових актів;

Перевірка тиску в корпусі вогнегасника, тощо.

2. На корпусах вогнегасників, що пройшли технічне обслуговування, кріпиться етикетка встановленого зразку, на якій зазначається маркування про проведене технічне обслуговування із вказаною датою проведення технічного обслуговування, а також датою проведення наступного технічного обслуговування. Така сама інформація записується і в паспорті на вогнегасник.

3. Термін надання послуг: до 24.12.2022 року (включно).

4. Перелік та місцезнаходження вогнегасників, що підлягають технічному обслуговуванню зазначено в Таблиці №1 Розділі II цього Додатку до Оголошення.

5. Всі витрати пов'язані з технічним обслуговуванням вогнегасників (в т.ч. супутні), здійснюються за рахунок Виконавця.

Розділ II. Технічні, кількісні та якісні вимоги

Таблиця №1

Перелік вогнегасників, що підлягають технічному обслуговуванню

№ з/п	Адреса адміністративного будинку	Кіл-сть, шт.	Тип
1.	вул. Михайла Грушевського, 5	37	ВВК-3,5
		5	ВП-5
2.	вул. Михайла Грушевського, 18/2	17	ВВК-3,5
3.	вул. Шовковична, 2	11	ВВК-3,5
4.	вул. Шовковична, 4	10	ВВК-3,5
5.	вул. Садова, 3	48	ВВК-3,5
6.	вул. Садова, 3а	154	ВВК-3,5
7.	вул. Банкова, 5-7	218	ВВК-3,5
		3	ВП-5
8.	вул. Банкова, 6-8	54	ВВК-3,5
9.	вул. Банкова, 6-8 (госп. приміщення)	17	ВВК-3,5
10.	вул. Банкова, 11	11	ВВК-3,5
11.	вул. Інститутська, 8	3	ВВК-3,5
12.	вул. Велика Житомирська, 11	16	ВВК-3,5
13.	База відпочинку «Пуца Вожиця»	15	ВВК-3,5
14.	База відпочинку «Конча Заспа»	58	ВВК-3,5
15.	вул. Лютеранська, 28а	2	ВВК-3,5