

Інформація щодо виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Назва предмета закупівлі | Послуги з обслуговування антикригових систем (код 50710000-5 національного класифікатора України за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») |
| 2. | Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, та/або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю у разі застосування переговорної процедури закупівлі | UA-2023-09-22-002519-a |
| 3. | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами. |
| 4. | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2023 рік та становить 30 000,00 гривень. |
| 5. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | <p>Закупівля послуга з обслуговування антикригових систем обґрунтовується необхідністю утримання будинків в належному стані, які знаходяться на балансі Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України та у відповідності до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (за адресами: вул. Банкова, 5-7 фронтальна сторона, вул. Інститутська, 8, вул. Садова, 3).</p> <p>Строк надання послуг: до 30 листопада 2023 року.</p> <p>Якісні та технічні характеристики заявленої кількості послуг з обслуговування антикригових систем визначені відповідно до потреб замовника. При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.</p> <p>Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:</p> |

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

послуга з обслуговування антикригових систем (код 50710000-5 національного класифікатора України за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)

Предмет закупівлі визначений за кодом Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель

1. Загальні відомості:

1.1. Виконавець зобов'язаний надати послугу з обслуговування антикригових систем на покрівлі адміністративних будинків по вул. Садова,3, Інститутська,8, Банкова,5-7 зі сторони вулиці.

1.2. Технічне обслуговування антикригових систем виконується згідно вимог ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014. Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях будівель і споруд та в їх водостоках.

1.3. Характеристика антикригових систем:

| № з/п | Адреса | Перелік Обладнання |
|-------|----------------|------------------------|
| 1 | Садова,3 | Нагрівальні кабелі |
| | | контролер Devired 850 |
| | | датчик вологості |
| | | датчик температури |
| | | силові кабелі |
| | | комутуюче обладнання |
| | | автоматичні вимикачі |
| 2 | Інститутська,8 | Нагрівальні кабелі |
| | | контролер Devired 850 |
| | | датчик вологості |
| | | датчик температури |
| | | силові кабелі |
| | | комутуюче обладнання |
| | | автоматичні вимикачі |
| 3 | Банкова,5-7 | Нагрівальні кабелі |
| | | метеостанція EBERLE EM |
| | | датчик вологості |
| | | датчик температури |
| | | силові кабелі |
| | | комутуюче обладнання |
| | | автоматичні вимикачі |

2. Вимоги до надання послуг:

2.1. Технічне обслуговування антикригових систем проводяться один раз на рік перед зимовим періодом.

2.2. Технічне обслуговування антикригових систем включає в себе:

- аналіз схем прокладання нагрівальних кабелів;
- візуальний огляд стану антикригових систем (надійність кріплень кабелів, правильність укладки та герметичність зовнішніх розподільчих коробок);
- перевірку стану ізоляції електропровідників (нагрівальних кабелів);

- перевірку спрацювання автоматики терморегуляторів та пристроїв перемикання живлення в щитах управління системи електричного підігріву.

- перевірка цілісності нагрівальних кабелів

2.3. Результатом технічного обслуговування антикригових систем є технічний звіт з протоколами випробувань.

2.4. Виконавець гарантує якість наданих послуг протягом 12 (дванадцяти) місяців з моменту підписання Сторонами Акту наданих послуг.

2.5 Виконавець повинен надавати Замовнику Послуги з дотриманням вимог: Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Закону України «Про охорону праці»; технічної документації на Обладнання; інших відповідних нормативно-правових документів (у тому числі прийнятих на заміну визначених).

2.6 Послуги повинні бути виконані з чітким дотриманням технології, згідно технічних умов на обслуговування обладнання та іншими документами з експлуатації обладнання (ПТЕЕС).

2.7 Початком гарантійних строків вважається день підписання Акту.

2.8 Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого надані Послуги не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Виконавець.

2.9 Виконавець повинен забезпечити надання Послуг працівниками, які мають діючі посвідчення про проходження навчання та перевірки знань з охорони праці (правила безпеки, інструкції з охорони праці):

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

- «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) (ПБЕЕС);

- «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01) (ПЕЕЗ);

- «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС);

2.10 Виконавець повинен забезпечити високу культуру праці для підтримання чистоти під час надання Послуг на території Замовника.

2.11 Послуги, при необхідності, повинні бути виконані в зручний для Замовника час в тому числі в вихідні, святкові, не робочі дні та в другу зміну без додаткової оплати.

2.12 Після надання послуг відповідно до умов Договору, виконавець надає проколи вимірів і перевірок відповідальні особі. Відповідальна особа з боку Замовника: начальник відділу експлуатації та ремонту електрообладнання Семенець Роман Миколайович, тел-255-30-63., e-mail: semenets_r@v.rada.gov.ua

2.13 При наданні послуги Виконавець виконує виміри і перевірки відповідно Технічного завдання за допомогою власного обладнання з використанням власних матеріалів та запасних частин.

2.14 Неякісно надані Послуги Замовником не приймаються і не оплачуються.

3. Документи на підтверджені вимог Замовника, які Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції:

1. інформацію (довідку, складену у довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника) про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики пропонованих послуг із обов'язковим зазначенням характеристик (вимог), які зазначені у Додатку 2 цього додатку.